



# ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. **GTC 100917**

Išduotas ..... 2024 m. gruodžio 6 d. ....  
(data)

Galioja iki ..... 2027 m. gruodžio 5 d. ....  
(data)

Išduotas ..... UAB „Merseta“, K. Dulksnio 9, Narsiečiai, Kauno raj., Lietuvos Respublika. ....  
(pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė, buveinės adresas / gyvenamoji vieta)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad ..... nešiojamasis gesintuvas .....  
(gaisrinės įrangos pavadinimas)

tipas (-ai) ..... „RM6000H“ .....  
(gaisrinės įrangos tipas (-ai))

pagamintas (-i) ..... UAB „Merseta“, K. Dulksnio g. 9, Narsiečiai, Kauno raj., Lietuvos Respublika .....  
(gamintojo pavadinimas, buveinės adresas)

atitinka ..... LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010 privalomuosius reikalavimus (žr. priedą). ....  
(techninės specifikacijos žymuo)

Šis atitikties sertifikatas išduotas remiantis: ..... MPA Dresden (Vokietijos Federacinė Respublika) .....

bandymų ataskaita Nr. 2017.1825/MS.13 ir Kiwa MPA Dresden (Vokietijos Federacinė Respublika) .....  
(bandymų rezultatų protokolai, kokybės sistemos sertifikatas, GKS patikrinimo ataskaitos ir kt. ir juos išdavusios įstaigos)

bandymų ataskaita Nr. P000416564, sprendimu dėl atitikties sertifikato išdavimo Nr. SI-35(2/24) ir .....

gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo ataskaita Nr. IA-39(2/24) .....

Šis atitikties sertifikatas įpareigoja ženklinti nurodytą gaisrinę įrangą atitikties (sertifikacijos) ženklų

**GIAŽ – 01.**

Direktorius

(atitikties vertinimo įstaigos vadovo pareigos)



(parašas)

Donatas Lipinskas

(vardas ir pavardė)

Egz. Nr. 000616

# GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r. Tel. +370 5 249 1310. El. paštas: gtc@vpgt.lt; https://gtc.lrv.lt

## ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. GTC 100917 PRIEDAS

Išduotas: 2024-12-06

### GAISRINĖS ĮRANGOS PAVADINIMAS:

„RM6000H“ tipo nešiojamasis gesintuvas.

### GAISRINĖS ĮRANGOS PANAUDOJIMO SRITIS:

„RM6000H“ tipo nešiojamasis miltelių gesintuvas, skirtas A, B ir C klasių gaisrams gesinti.

### PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA GAISRINĖ ĮRANGA:

Privalomasis saugos reikalavimas	Gaisrinės įrangos tipas
	RM6000H
Išleidimo žarnos ilgis, mm	430
Nominalusis užpildo kiekis, kg(l)	6
Užpildymo tolerancijos*, %	1,55
Užpildymo angos konstrukcija, mm	28,2
Gaisro gesinimo veiksmingumas	43 A, 233 B ir C
Veikimo trukmė*, s	20,2
Liekamasis užpildas*, %	2,7
Veikimo temperatūros ( $T_{min}$ ir $T_{max}$ ), °C	-30 ÷ +60
Korpuso spalva	RAL 3000

\* pateikiamos bandymo metu nustatytos vidutinės vertės

### GAISRINĖS ĮRANGOS TECHNINIAI DUOMENYS (nurodyti gamintojo):

Gaminio tipas	Gesinimo medžiagos išstūmimo priemonė	Bendroji masė, kg	Darbinis slėgis, bar	Ugnį gesinančios medžiagos tipas (gamintojas)
RM6000H	N <sub>2</sub>	9,35	P ( $T_{min}$ ) – 11 P (20 °C) – 14 P ( $T_{max}$ ) – 18	ABC 90% Dry Chemical Powder tipo milteliai (gamintojas – Ningbo Nenglin Fire Fighting Equipment Co., Ltd., Kinija)

**Pastabos:** P ( $T_{min}$ ) – slėgis žemiausioje veikimo temperatūroje; P (20 °C) – slėgis esant 20 °C temperatūrai; P ( $T_{max}$ ) – slėgis aukščiausioje veikimo temperatūroje.

Atitikties įvertinimo skyriaus vedėjas



Vladas Praniauskas